


Porter—lokalizacja naczyńia zbiorczego

RB—Stø25
RP—Stø25



1. Kocioł stłłowy niskotemperaturoy UKS12 o mocy Q=12kW firmy Tilgner
2. Rozdzielacze stłłowe dn80mm l=600mm
3. Pojemnościoy podgrzewacz wody typ SB150 poj. V=150dm³ firmy Reflex
5. Naczyńie zbiorcze systemy otwartego typ A poj. 10dm³ i całk.12dm³
- Naczyńia montowć pod stropem wskazanych pomieszczeń
6. Czopuch stłłowy o wymiarach 140x200mm
7. Kocioł stłłowy niskotemperaturoy UKS14 o mocy Q=14kW firmy Tilgner
8. Otwór nawiewny 140x140mm
9. Studzienka schładzajćca bezodpływowa beł dn500mm l=1000mm

PROJEKTOWANIE I NADZÓR

W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

mgr inż. Grzegorz Klonowski 63–300Pleszew ul.Nieśiołowskiego 16a

Nazwa rysunku:Rzut piwnic—instalacja c.o.

Obiekt: Zm. sp. uż. i prz. p. b. przy. na m.

Skala:1:50

Adres budowy:Sowina Błotna dz. nr 76/2

Data: 04.2012

Inwestor: Miasto i Gmina Pleszew

Nr.rys.: 9

PROJEKTANT

PROJEKTANT

ASYSTENT

ASYSTENT

Piętro—lokalizacja naczyńia zbiorczego

