



Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o.  
ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew  
telefon/faks: 62 74-28-365  
<http://ptbs.pleszew.pl/> [ptbspleszew@post.pl](mailto:ptbspleszew@post.pl)  
NIP: 6171859287, REGON: 250909975

L.dz.PTBS/3345/2022

Pleszew, dnia 21.09.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: Zapytania ofertowego PTBS/3218/2022 na termomodernizację ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Dnia 20.09.2022r. do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

„ Proszę o informację jaki ma być użyty styropian- chodzi o współczynnik lambda oraz czy ma być biały czy grafitowy styropian?”

Odpowiedź: W inwestycji przewidziano montaż styropianu grafitowego 15 cm o współczynniku  $\lambda = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

PREZES ZARZĄDU

Artur Starczyk

Sporządziła:

Natalia Pera  
numer telefonu: 62 74-28-370  
adres e-mail : [nataliapera@ptbs.pleszew.pl](mailto:nataliapera@ptbs.pleszew.pl)