



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A—IIIN Ø12
Poz. St-1.6 – Strop – 1 szt.							
St-1.6	1	12	3.410	32	1	32	109.12
	2	12	3.220	32	1	32	103.04
	3	12	0.918	64	1	64	58.75
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							270.91
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888
MASA [kg]							240.57
MASA CAŁKOWITA [kg]							240.57

GÓRNY POZIOM STROPU +3.900
DOLNY POZIOM STROPU +3.720
GRUBOŚĆ STROPU 180mm

PRĘTY DOSTARCZYĆ W ODCINKACH 6m i 12m.
DŁUGOŚCI ZAKŁADÓW PRĘTÓW:
PRĘTY Ø12 - 600mm (10%)

BETON: C20/25
STAŁ: A-III (34GS), A-I (St3S-b)
OTULINA FUNDAMENTÓW: 50mm
OTULINA: 25mm
MAX. WYMIAR ZIARN KRUSZYWA: 8mm

- UWAGI
- Na rysunku pokazano sposób zbrojenia elementów żelbetowych.
 - Wszystkie niemianowane wymiary podano w [mm].
 - Opisy rzędnych wysokościowych podano w [m].
 - Wymiary prętów z zagięciami podano w ich obrysie zewnętrznym.
 - Oparcie belek na murze min.250mm.

UWAGI

- Wszystkie wymiary liniowe podano w [mm], a opisy rzędnych wysokościowych w [m].
- Niniejszą konstrukcyjną część projektu należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami projektu.
- Niniejsze opracowanie - projekt budowlany nie stanowi podstawy do wykonania prac budowlanych.
- Na obecnym etapie obiekt jest użytkowany i nie jest możliwe dokonanie istotnych odkrywek i nie jest możliwa pełna weryfikacja stanu technicznego elementów budowlanych przedmiotowego budynku.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy dokonać odkrywek istotnych elementów budynku uzgodnionych z projektantem, następnie opracować projekt wykonawczy i dopiero na jego podstawie rozpocząć prace budowlane.

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. MARIUSZ KOŃCZAL nr upr. WKP/0051/P00K/10	PODPIS		INWESTOR Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Pleszew Ul. Słowackiego 19A 63-300 Pleszew	BRANŻA	KONSTRUKCJA		
	STADIUM				PROJEKT WYKONAWCZY			
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARIUSZ KOŃCZAL nr upr. WKP/0051/P00K/10	PODPIS		OBIEKT Biblioteka Publiczna nr działki 898/3 ul. Kolejowa 63-300 Pleszew	PRZEDMIOT STROP ŻELBETOWY St-1.6			
	SPRAWDZIŁ				mgr inż. BARTOSZ DĄBROWSKI nr upr. WKP/0074/P00K/15	PODPIS		DATA
		SKALA	1:50	—	Kz/11			