
0,4/0,23 kV, 50 Hz
OZNACZYĆ OZ. WYŁ.PRĄDU
WG
S303254
JW3
Tkotł.
Pz=4,0kW
LGYŚx1x6mm2
OP 5
4xDIN(opal)
N
PE
PE
Ruz < 5,0om
YDYżo 5x6 mm2 z TP
ZRP2
25/0,03A
25/0,03A
YDYżo 5x1,5 mm2
IP44/IP44,IPX... IPX... IPX... IPX...
1,5m/1,5m 0,3m/0,3m/0,3m/0,3m
OGRZ.WODY, WC
pompa obiegowa, max-2,0kW,
HDGs 4x1,5 mm2
YDYpo 5x1,5 mm2
OPRAWA IP65
OŚWIETLENIE POMIESZCZENIA KOTŁOWNI+DN.2,50+0,
rozrzetelnia typu 1x21 pe, IP55,układ zasilania przygotowany do możliwości rozbudowy
dobór ze względu nieć odbiorczej, ochrona przeciwporażeniowa zabezpieczenia dla obw. TN-S,
instalacja wykonać wtynkowo, połączenia oświetlenia wykonać w puszkach rozgałęźnych, osprzęt złącza typu IP65
w com. sanit., gniazda z 2P+E,16A typ. 230v, gr.2,0/2,5, gniazdo min.0,04A,
oświetlenie - oprawy naściowe DN 230/DN 236lea.A - oprawy typu Lena 1x36 , IP44,w pom. sanit.,
instalacja pomieszczeń technicznych, wentylatory ścienne, kratki wentylacji
gniazda 230/5,wiśnie w/g orzeczeń inwestorz,uzgodnienia wytwórcze mikrowie
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. WOJCIECH WOŹNIAK
upr. bud. nr 000/00/00
PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. WOJCIECH WOŹNIAK
upr. bud. nr 000/00/00
SPRAWDZIŁ:
mgr inż. WOJCIECH WOŹNIAK
upr. bud. nr 000/00/00
Inwestor:
Urząd Miasta Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Obiekt:
Park Kultury
ul. Kaliska/Cmentarna
63-300 Pleszew
dz. ewid. 4662/3, 3/1
4662/2, 4662/1, 4661
SPRZĘŻ. ELEKTRYCZNE
BRANŻA
TEMAT PROJEKT WYKONAWCZY
RYSUNEK
TABL. KOTŁOWNI
SKALA
DATA 12.2016
NUMER RYSUNKU – 03/6