uklad po stronie sieci odbiorczej– ochrona przeciwporazeniowa odpowiednia dla sieci TN–S, gniada 230+0,IP 44 na wysokości 1,5m



UKŁAD SIECI TN-C-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ - WYŁĄCZENIE SZYBKIE

PROJEKTOWAŁ mgr inż. LESZEK TRZYBIŃSKI nr upr. 485/WP/1992	PODPIS	
OPRACOWAŁ mgr inż. LESZEK TRZYBIŃSKI nr upr. 485/WP/1992	PODPIS	
SPRAWDZIŁ TECHNIK KAZIMIERZ NOWICKI upr nr 532/PW/1987	PODPIS	
INWESTOR Urząd Miasta Pleszew ul. Rynek 1 63–300 Pleszew	OBIEKT Dom Kultury ul. Kolejowa/Sienkiewicza 63–300 Pleszew nr działki 898/2, 913 914, 917, 918, 921, 922 925, 926, 929	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY	
PRZEDMIOT	SCHEMAT TG	
DATA 12.2016	REWIZJA –	NR RYSUNKU 03/1
SKALA		