



zdrowa przeciepozarowa odpowiada dla sec.TK-5,
odejcie (m) wewnetrznego zasilania odsunietne od gory
system zabezpieczen od porazen- szybko samoczynne wylaczenie zasilania
zalaczanie oswietlenia i wentylatorow z tablicy TG
glowny wylacznik przeciepozarowy zainstalowac na zewnatrz przy wejciu.

PROJEKTOWAŁ TECH. SAN mgr inż. TRZYBIŃSKI nr upr. 400/MP/1802	PODPIS
SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ LEŚNIK TRZYBIŃSKI nr upr. 400/MP/1802	PODPIS
SPRAWDZIŁ TECHNIK MAŁMIEC NORBERT nr upr. 122/PR/1987	PODPIS

INWESTOR
Urząd Miasta Płaszow
ul. Rynek 11
63-200 Płaszow

OBIEKT
Dom Kultury
ul. Kolejowa Dzwiekowice
63-200 Płaszow
nr działki 1993/3, 1911
614, 617, 918, 921, 922
923, 925, 929

BRANŻA	ELEKTRYCZNA
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT

INSTALACJA WENTYLACJI

DATA	12.2016	REWIZJA	NR RYSUNKU
SKALA	—		03/4