tablica komputerowa TK,wyposażona czesc wydzielona TK/IP,serwer w pom. wskazanym przez inwestora,
układ po stronie sieci odbiorczej- ochrona przeciwporażeniowa odpowiednia dla sieci TN-S,
stan pracy urządzeń zasilających PA w zależności od stanowisk uzgodnionych z inwestorem
sieć komputerowa i telefoniczna z elektrycznej instalacji przewodzi przy podłodze, lub podtynkowo w bruzdzie
wentylacja pomieszczeń sanitarnych, wentylatory ścienne i kanałowe typu MICEL WATO
uwaga: w TK zamontowano dodatkowo Tabeszpieczenia monolink(radiomarowo-różnicowoprądowy-CIG) dla klimatyzacji biur

układ po stronie sieci odbiorczej- ochrona przeciwporażeniowa odpowiednia dla sieci TN-S,
ilość punktów abonenckich PA :max.4
gniazdo RTV+ SAT przy podłodze instalacje prowadzić podtynkowo

2 gn. komp. typu RJ45,rys pkt wydzielone zasilanie serwera
1 gn.tel. typu RJ12, 1gn.zasilanie przełącznika (switch),urządzenie umieszczone szafce wraz z krosownicą,
max. ilość PA –3– max.4
składa się z 4 gn. energ. typu DATA,dla komputera serwera –4 gniazdo energ.typu DATA
PA=panel abonenckie max.4 ,5kW,
4– parowych, kategorii 6,
dodatkowe gniazdo do drukarek, ustytuowanie uzgodnić



PROJEKTOWAŁ: mgr inż. WOJCIECH MICHALSKI	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. WOJCIECH MICHALSKI	PODPIS
SPRAWDZIŁ: inż. PAWEŁ KOWICH UPRAWNIENIA NR: 7/BP/2007	PODPIS

INWESTOR:
Urząd Miasta Pleszew
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew

OBIEKT:
Dom Kultury
w Gołuchowie
ul. Kościelna 1
w działk. 882/3, 913
obręb 0002, 903, 902
904, 906, 909

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT:

INSTALACJA KOMPUTEROWA

DATA	12.2016	SKALA	NR RYSUNKU
SKALA		—	03/5