


OPRAWA 1: OPTIVISION MVP507 Asym.  
ŹRÓDŁO: 1xHPI-T 1000W/220V/643 CON WB/60  
NA PRZYKŁAD PRODUKCJI: Philips



SŁUP: 9m SAL-90M Ø60  
WYSIĘGNIK: typ WN-1  
FUNDAMENT: B-70 (40x45x120cm)  
NA PRZYKŁAD PRODUKCJI: Rosa



# PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DARIUSZ PARZENSKI

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. GRAWERSKA 12  
tel./fax 0-62 735 11 91; tel. kom. 0603 137 637  
e-mail: pracownia@parzenski.pl

## INWESTOR

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH  
W KOWALEWIE  
UL. CHROBREGO 36  
63-300 PLESZEW

## OBIEKT

BUDOWA BOISKA ZEWNĘTRZNEGO  
WIELOFUNKCYJNEGO

## LOKALIZACJA

DZIAŁKA NR 72/2  
JEDN. EWID. 302006\_5  
OBRĘB 0009 – KOWALEW  
UL. CHROBREGO 36, 63-300 PLESZEW

ZESPÓŁ AUTORSKI

PODPIS:

PROJEKTANT  
mgr inż. Adam Kurzawski  
upr. nr 495/88/UW

AutoCAD LT 2010 Serial No: 351-58071554

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

RYSUNEK SCHEMAT ZASILANIA  
OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO

ZLECENIE 16/16

DATA 07/2016

SKALA

RYSUNEK

E03