

Pleszew, dnia 28.06.2017

**ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORYNACYJNEJ NR 12/2017  
DOTYCZĄCY SPRAWY NR GK.6630.2.128.2017**

Podstawa prawna wydania odpisu:

*Art. 7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r., Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.)*

Sprawa dotyczy: **Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa  
Pleszew, ul. Glinki**

Wnioskodawca: **VIA PROJEKT Lech Marciniak**

Wniosek z dnia: 26-06-2017

Data wpływu wniosku: 27-06-2017

Przedłożony projekt był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej  
w dniu 28-06-2017

**Stanowiska uczestników narady:**

**Przewodniczący narady – Marcin Gola**

W przypadku zniszczenia, usunięcia znaków geodezyjnych proszę o ich wznowienie przez  
geodetę z odpowiednimi uprawnieniami.

**Netia S.A. – Jerzy Urbański**

Uzgadnia się z uwagami:

- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych wł. Netia SA prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego pod nadzorem przedstawiciela Netii
  - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami
- W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia SA,  
63-400 Ostrów Wlkp. ul. Waryńskiego 25
- Powiadomić o terminie rozpoczęcia robót Netie z wyprzedzeniem 14-dniowym,  
na fax 223383164, e-mail: nadzory@netia.pl

**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Tomasz Ordon**

**UWAGA GAZ!**

W miejscach skrzyżowań z siecią gazową zachować wymagane przepisami odległości.

Roboty prowadzone w obrębie naszych sieci zgłaszać do RG Kalisz i wykonywać ręcznie.

Szczegółowy przebieg gazociągu w terenie ustalić na podstawie przekopów próbnych.

Regulacja wysokości armatury i sieci gazowej oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora.

**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy, Oddział w  
Ostrowie Wielkopolskim. Inspektorat w Jarocinie – Ewa Niewiada**

Bez uwag.

**W naradzie koordynacyjnej pomimo zawiadomienia nie stawili się przedstawiciele następujących podmiotów:**

Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie, Urząd Miasta i Gminy Pleszew, Urząd Gminy Gołuchów, Zakład Komunalny Gminy Gołuchów, Urząd Gminy Gizaki, Urząd Gminy Chocz, Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Pleszew, ORANGE Polska, INEA S.A., Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, Starostwo Powiatowe w Pleszewie - Wydział Architektury i Budownictwa, Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, ENERGA RD Jarocin

Spółka INEA S.A. oraz Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa poinformowały Starostę Pleszewskiego o braku ich przedstawiciela na naradach koordynacyjnych. W związku z powyższym ww. Spółki zwracają się z prośbą o przeprowadzenie uzgodnienia projektu bezpośrednio z nimi.

Uwaga : Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora.

*Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie-w myśl art.15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z późn. zm.)*

z up. STAROSTY  
Marcin Goła  
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji  
(podpis przewodniczącego narady koordynacyjnej)