



PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5
tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332
www.pk-pleszew.pl
e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/008/20/17

Pleszew, dnia 2017.05.04.

VIA PROJEKT

LECH MARCINIAK

UL. KRASZEWSKIEGO 8

63 – 300 PLESZEW

Dotyczy: warunków technicznych na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej dla zadania „Remont ul. Glinki w Pleszewie”

W odpowiedzi na Państwa wniosek ustala się następujące warunki techniczne:

1. Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektować z rur litych PVC SN8 z włączeniem do istniejącej studni na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Glinki przy budynku nr 11 lub do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Marszewskiej;
2. Studnie rewizyjne zaprojektować typu BS Ø1000 z wjazdem 40t na zmianach kierunków przepływu ścieków, a typu PVC Ø400 z wjazdem 40t na przelotach;
3. Studzienki na przykanalnikach zaprojektować do każdej działki z PCV Ø 315 z wjazdem 12,5 t. Zlokalizować je w miarę możliwości przed granicą działki;
4. Nową sieć wodociągową zaprojektować z rur PVC z włączeniem w istniejącą sieć żeliwną Ø80mm w ul. Marszewskiej i ul. Prokopowskiej;
5. Zaprojektować szczelne uzbrojenie /np. Hawle/;
6. Przyłącza do sieci wodociągowej zaprojektować z rur PE z doprowadzeniem do granicy pasa drogowego wraz z przełączeniami istniejących przyłączy prowadzących do budynków;
7. Połączenia z istniejącymi sieciami wykonuje wyłącznie tutejszy Zakład Wodociągów i Kanalizacji;
8. Opracowany projekt uzgodnić w ZWiK.

**ZGODNOŚĆ KOPII
Z ORYGINAŁEM**
28.07.17 data podpis

p.o. DYREKTOR
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Kierownik Oddziału Inżynierii Ścieków

Dorota Złujczak