

ZP.042.1.2019

Pleszew, dnia 7 czerwca 2019 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej”

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. SST D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego podje wymagania dla mieszanek mineralno-asfaltowy zgodnie z WT 1 2014 i WT 2 2014 natomiast w Tablicy 9 podaje tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji wg nieaktualnych przepisów (PN-S 96025). Prosimy o dostosowanie wymagań tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej próbki metodą ekstrakcji zgodnie z PN-EN 13108-21

ODPOWIEDŹ: Zamawiający zmienił wymagania do tolerancji zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego zgodnie z PN-EN 13108-21. Tablica 9 SST D-05.03.05 otrzymała nowe brzmienie. Załączamy zmienione specyfikacje.

2. Dotyczy projektu umowy § 6

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie miesięcznych częściowych odbiorów i częściowych miesięcznych związanych z tym rozliczeń. Brak rozliczeń częściowych skutkować będzie ograniczeniem kręgu oferentów a przez to faktycznie zwiększeniem kosztów realizacji zadania po stronie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody. Proszę zwrócić uwagę, że termin realizacji to 42 dni.

3. Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 2

Prosimy Zamawiającego o modyfikacje powołanej jednostki redakcyjnej poprzez określenie obowiązku złożenia dokumentacji powykonawczej nie na dzień zgłoszenia lecz na dzień wyznaczonego odbioru. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej jest bowiem możliwe dopiero po zakończeniu robót. Określenie powyższego obowiązku na dzień zgłoszenia faktycznie skutkuje skróceniem terminu realizacji robót wyznaczonego Wykonawcy i odstaje od warunków kontraktowych obowiązujących na analogicznych inwestycjach.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody.

4. Dotyczy projektu umowy § 8 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią zmianę powyższych jednostek redakcyjnych poprzez określenie jako terminu do usunięcia usterek lub wad okresu minimalnie: „ 14 dni lub innego okresu ustalonego przez Strony lub wyznaczonego przez Zamawiającego. W ocenie zapytującego wskazywany termin 7 dni jest terminem zbyt krótkim z uwagi na charakter powierzonych robót. Ponadto nieczęsto z uwagi na panujące warunki atmosferyczne niemożliwe i niewskazane jest usunięcie wad w określonym terminie.

Zamawiający winien w tym zakresie mieć zagwarantowaną swobodę w określeniu terminów usunięcia wad stosownie do istniejących okoliczności.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody na zaproponowaną zmianę, jednakże nadaję nową treść § 8 ust 7, tj.: „W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt ujawnionych wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego, chyba że usunięcie wad w tym terminie nie będzie możliwe z powodu panujących niekorzystnych warunków atmosferycznych – w takiej sytuacji strony uzgodnią nowy termin usunięcia wad.”.

5. Wykonawca wnosi o dopuszczenie, aby do odbioru statecznego Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie geodety o złożeniu w odpowiednim ośrodku geodezyjno-kartograficznym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej celem zatwierdzenia, natomiast zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Wykonawca przedłożył Zamawiającemu niezwłocznie po jej zatwierdzeniu

ODPOWIEDŹ: Dopuszczam zaproponowane rozwiązanie.

Wykonawcy winni uwzględnić ww. odpowiedzi w treści składanych ofert.

Inne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianom.

Z-ca Burmistrza

.....
mgr inż. *podpis* Jędruszek