



Instalacje układać podtyńkowo, korytkach lub w rurkach instalacyjnych  
Instalację gniazd 1–fazowych wykonać przewodem YDY 3x2,5 mm2  
System ochrony : Szybkie wyłączenie

|        |                  |
|--------|------------------|
| -1.1.1 | Komunikacja      |
| -1.1.2 | Pom. gospodarcze |
| -1.1.3 | Kotłownia        |
| -1.1.4 | Pom. gospodarcze |
| -1.1.5 | Pom. gospodarcze |
| -1.1.6 | Pom. gospodarcze |
| -1.2.1 | Pom. gospodarcze |
| -1.2.2 | Pom. gospodarcze |
| -1.2.3 | Pom. gospodarcze |
| -1.2.4 | Kotłownia        |

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Oznaczenia :

 proj. gniazda 1–fazowe  
z uziemieniem pkt. zerowego

|             |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| nr rysunku  | <b>4</b>   |  |  |
| rysunek     | <b>RZUT PIWNICY</b><br><b>INSTALACJA GNIAZD</b>  |  |  |
| projekt     | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA<br>POMIESZCZEŃ BYŁEJ PRZYCHODNI NA MIESZKANIA<br>SOWINA BŁOTNA, DZIAŁKA NR 76/2, GMINA PLESZEW |  |  |
| inwestor    | MIASTO I GMINA PLESZEW<br>63-300 PLESZEW, RYNEK 1  |  |  |
| projekt     | skala<br><b>1:50</b>   |  |  |
| projektanci | arkusz<br><b>A3</b>  |  |  |
| branża      | ELEKTRYCZNA  |  |  |
| projektanci | Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Bonasiak upr. WKP/151/PWO/E/08  |  |  |
| projektanci | tech. Jan Hoffa upr. LAN 7342-95/94  |  |  |
| projektanci | USŁUGI PROJEKTOWE JAN HOFFA<br>Adres: ul. Kwiatowa 16 63-200 Jarocin<br>tel. kom. 502 027 994  |  |  |
| projektanci | data<br>03-2012  |  |  |