




# PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W PLESZEWIE

63-300 Pleszew, ul. Fabryczna 5  
tel. (62) 74-21-664 fax. (62) 74-12-332  
www.pk-pleszew.pl  
e-mail: pk.pleszew@post.pl

L.dz. ZW/009/28/19

Pleszew, dnia 13.11.2019 r.



**PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.**

**UL. MALINIE 6/25**

**63 – 300 PLESZEW**

Dotyczy : warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w m. Pleszew dz. nr 3605/13.

1. Przyłączenie do sieci wodociągowej należy zaprojektować i wykonać od istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC DN200. Przyłączyć wykonać z rur PE z doprowadzeniem do szczelnej, atestowanej studzienki wodomierzowej z tworzywa sztucznego, w której należy zamontować w pozycji poziomej dwa wodomierze ultradźwiękowe (na budynek A oraz B), za wodomierzami zawór antyskażeniowy. Wodomierze muszą być zgodne z systemem zdalnego odczytu radiowego READy, którego używa Przedsiębiorstwo.
2. Ze względu na położenie działki w najwyższym rejonie miasta, oraz panujące w sieci ciśnienie wody, należy zaprojektować zestaw hydroforowy podnoszący ciśnienie wody w każdym budynku;
3. Przyłączyć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać od istniejącej w działce 3605/13 sieci kanalizacji sanitarnej. Włączenie zaprojektować poprzez włączenie do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej (rzędna dna 124,85) Przykanalik zakończyć studzienką typu WAVIN DN400;
4. Połączenie przyłączy z sieciami wykonuje wyłącznie Zakład Wodociągów i Kanalizacji tutejszego Przedsiębiorstwa.

DYREKTOR  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
i Oczyszczalni Ścieków  
Roman Bizan