



Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
ul. Malinie 6/25, 63-300 Pleszew
telefon/faks: 62 74-28-365
<http://ptbs.pleszew.pl/> ptbspleszew@post.pl
NIP: 6171859287, REGON: 250909975

L.Dz. PTBS / /2023

Pleszew, dnia 25.08.2023r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: zapytania ofertowego PTBS/3194/2023 pn. „Termomodernizacja ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.”

Dnia 25.08.2023r. do zamawiającego wpłynęło następujące zapytanie:

„Proszę o informację w jakim kolorze ma być wymieniana stolarka okienna i drzwiowa oraz czy wymieniane drzwi mają mieć naświetla czy skrzydła na wysokość 298cm Oraz jakie lambda dla styropianu?”

Odpowiedź: W inwestycji przewidziano, że wymieniana stolarka okienna i drzwiowa ma mieć kolor biały. Parapety w kolorze grafitowym. Wymieniane drzwi mają mieć naświetla-wysokość drzwi 220 cm, naświetle 78cm. Według specyfikacji przewidziano montaż styropianu grafitowego 15 cm o współczynniku $\lambda = 0,031 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, dla styropianu o grubości 2cm nie ma wytycznych odnośnie współczynnika λ .

PREZES ZARZĄDU

Artur Stańczyk

Sporządziła:
Natalia Pera
62 74 28 370
nataliapersa@ptbs.pleszew.pl