

Pleszew, dn. 22.05.2018 r.

ZP.271.10.2018

Do wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa drogi Zawady - Grodzisko”

Wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zamieszcza poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ

Pytanie nr 1:

Projekt oraz kosztorys ofertowy przewiduje, w celu wzmocnienia podłoża, wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem gr 15 cm o $R_m = 2,5$ MPa. Natomiast SST przewiduje wykonanie stabilizacji gruntu o wytrzymałości $R_m = 5$ MPa.

Prosimy o doprecyzowanie jaką wytrzymałość ma posiadać warstwa z gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem ma posiadać wytrzymałość $R_m = 2,5$ MPa zgodnie z projektem i kosztorysem. Na stronie 85 szczegółowych specyfikacji technicznych tablica 4 otrzymuje brzmienie:

Tablica 4. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem dla poszczególnych warstw podbudowy i ulepszonego podłoża

Lp.	Rodzaj warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej	Wytrzymałość na ściskanie próbek nasyconych wodą (MPa)		Wskaźnik mrozoodporności
		po 7 dniach	po 28 dniach	
1	Warstwa gruntu stabilizowana cementem	od 1,0 do 1,6	od 1,5 do 2,5	0,6

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian. Zmianie nie ulega termin składania ofert.

Z poważaniem,

Z-ca Burmistrza

mgr inż. Andrzej Jędruszek