

Pleszew, dn. 07.08.2019 r.

ZP.042.5.2019

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowę drogi gminnej nr 628559P w Sowinie”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający Miasto i Gmina Pleszew zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zamieszcza poniżej treść zapytania (zaznaczone kursywą) oraz wyjaśnienia treści SIWZ:

- 1. Projekt Techniczny przewiduje wykonanie warstwy wiążącej o grubości 8 cm, natomiast przedmiar oraz SIWZ mówi o grubości 4 cm. Prosimy o wskazanie grubości warstwy wiążącej.*

Odpowiedź:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm.

Z poważaniem

Z-ca Burmistrza


mgr Izabela Świątek