


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DRENAŻU OPASKOWEGO



1. Na obsypkę ochronną stosować wyłącznie piasek zachowujący wymagany wskaźnik zagęszczenia.
2. Zasypkę wraz z zagęszczeniem wykonać jednocześnie z usuwaniem - podnoszeniem obudowy wykopu.
3. Dno wykopu należy ukształtować odpowiednio do wymaganego spadku i głębokości, bezpośrednio przed wykonaniem ławy żwirowej.
4. Do zagęszczenia zasypki w obrębie strefy rury oraz 30 cm nad jej wierzchem należy stosować lekki ubijak wibrujący (maks. ciężar użyteczny 0,30 kN).
5. Wymiary rysunku podano w milimetrach.

BIURO USŁUG TECHNICZNO INSTALACYJNYCH LESZEK ŁOCHYŃSKI
63-300 PLESZEW ul. PADEREWSKIEGO 5

OBIEKT	REWITALIZACJA TERENÓW POKOLEJOWYCH	PROJEKTANT	inż. Leszek Łochyński WKP/0407/P00S/16	
ADRES OBIEKTU	PLESZEW dz. nr 890; 891; 894; 895; 898/3; 891/1; 898/2; 892; 893; 876/2; 898/1	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Ryszard Kaźmierczak 7131/169/P/2002	
INWESTOR	MIASTO i GMINA PLESZEW	NR RYS.	12	SKALA
TEMAT	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	DATA OPRAC.	02.2018	
NAZWA RYS.	PRZEK. POPRZECZNY DRENAŻU OPASKOWEGO			